

Sorszám: VIII/6

Tárgy: Mezőberény, 14/2 hrsz. geotermikus termelő kút gépház kazánjainak karbantartása
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Kutas Ferenc beruházási ügyintéző
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Bizottság:
Tervezett döntés: Határozat
Döntés: Egyszerű többségi nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS

**Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2015. augusztus 31-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata három árajánlatot kért a tárgyi karbantartási munka elvégzésére. Az ajánlatkérésben megadott határidőre (2015.03.23. 10:00) három árajánlat érkezett. Az ajánlatok 2015.03.23-án felbontásra kerültek.

Az ajánlatkérési eljárás eredményeként vállalkozói szerződés került aláírásra a Thermo Szerviz Kft.-vel (5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 30.) 140.000,- Ft + Áfa = 177.800,- Ft értékben, azzal, hogy az ajánlat nem tartalmazza az üzemeltetés során meghibásodott alkatrészek cseréjét.

A vállalkozó a szerződésnek megfelelően elvégezte a karbantartást, azonban már a kazánok első felnyitásakor jelezte, hogy az egyik kazán (4. sz.) fűtőfelülete (hőcserélője) kilyukadt, annak karbantartása nem lehetséges. A karbantartás során megállapítást nyert, hogy egy másik kazán (2. sz.) esetében a szabályzó szorul cserére. Mivel a cserélendő alkatrészek költsége meghaladta az előzetesen elfogadott keretet, kértük a vállalkozót, hogy a hibás szabályzót szerelje ki a 2. sz. kazánból és a 4. sz. kazán szabályzóját szerelje át. Így három működőképes kazán üzemel jelen pillanatban.

A fűtési szezonban a kazánok magas kihasználtsággal üzemelnek, ezért indokolt a negyedik kazán kijavíttatása is.

A vállalkozót megkértük, hogy a hibás alkatrészek cseréjének költségét árajánlat formájában küldje meg részünkre, melyet jelen előterjesztés mellékleteként csatolunk.

Ellenőriztük azt a lehetőséget is, hogy új berendezést szerezzünk be, melyről a termékkatalógusból kinyomtatott oldal csatolásra került. Ebből látható, hogy az új berendezés bekerülési költsége 1.929.999,- Ft.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberény, 14/2 hrsz-ú geotermikus termelő kút gépház 4. sz. kazánjának üzembe állításához szükséges javítási munkákat elvégezteti, melyhez 1.000.000,- Ft-ot biztosít a 2015. évi költségvetésének felhalmozási tartaléka terhére.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal,

Mezőberény, 2015. augusztus 26.



Kutas Ferenc
beruházási ügyintéző



THERMO SZERVIZ Kft.

Cím: 5600 Békéscsaba, Bartók B.u. 30.

Tel./Fax.: 66/448-520,

Mobil: 06-30/279-3663

Email: thermobcsaba@thermoszerviz.hu



Reg. Szám: 01-14748/13-09551



Címzett: Mezőberény Város Önkormányzata
Cím: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Ügyintéző: Kutas Ferenc beruházási ügyintéző
Tárgy: Árajánlat

Ügyintézőnk: Hrabovszki András
Tel: 66/448-520
Dátum: 2015. augusztus 26.
Iktató szám: B/257/2015

Tisztelt Kutas Úr!

Hivatkozva kérésére, ezúton megküldjük a Geotermikus Kazánházban karbantartásunkkor feltárt hibás alkatrészecskék cseréjére vonatkozó árajánlatunkat:

Munkadíj:	54.400 Ft,-
Kiszállási díj:	20.000 Ft,-
Anyagköltség:	1 db Hőcserélő: 1445.4 EUR
	1 db Komplet szabályzó: 663,1 EUR

Fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Árajánlatunk tartalmazza:

- A fent felsorolt alkatrészecskék cseréjének költségét, 1 db biztonságtechnikai felülvizsgálatát, jegyzőkönyv kiadását.

Árajánlatunk nem tartalmazza:

- Az esetlegesen a fentiek felül a helyszínen feltárt egyéb hibás alkatrészecskék(k) költségét és ahhoz tartozó javítási munkadíjat, kiszállási költséget.

Teljesítés: a fenti árajánlat írásos megerősítését követően 30 munkanapon belül.


Fizetés teljesítése: átutalással, 8 napos fizetési határidővel.

A fenti árak műszerész kolléga(ák) folyamatos munkavégzési lehetősége mellett értendők, akadályoztatás esetén a költségek felszámításra kerülnek (ismételt kiszállási költség, rezsi óradíj).

Ajánlatunkkal kapcsolatos egyéb kérdéseire készséggel állunk rendelkezésére, kedvező elbírálása esetén írásos megrendelését postacímünkre: Békéscsaba, Bartók B. u. 30. e-mailben a thermobcsaba@thermoszerviz.hu-ra vagy a 66/448-520-as fax számra várjuk.

Tisztelettel:

THERMO SZERVIZ KFT. SZEGED
Békéscsabai Kirendeltsége
Bartók Béla út 30.
Telefon/fax: 66/448-520


Hrabovszki András
kirendeltségvezető

KERESÉS

Kosár Bejelentkezés Regisztráció

Kazánok

Kazánok / Gázkazánok / Kondenzációs / Fűtő kazánok / Viessmann Vitodens 200 W 105 kW

Gázkazánok

Kondenzációs

Fűtő kazánok

Kombi kazánok

Kondenzációs hybrid

Turbós

Kéményes

Gázkazán szettek

Elektromos kazánok

Fűtő kazánok

Szilárdtüzelésű kazánok

Vegyes tüzelésű kazánok

Lemez kazánok

Öntöttvas kazánok

Kandallók

Pellet kazánok

Faalgázosító kazánok

Gázkonvektorok

Kéményes

Parapetes

Mini kazánok

Vízmelegítők

Elektromos vízmelegítők

Elektromos indirekt

Elektromos

Gázüzemű vízmelegítők

Kéményes

Kémény nélküli

Turbós

Parapetes

HMV Hőszivattyúk

Tárolók

Indirekt tárolók


Fali indirekt tárolók

Álló indirekt tárolók

Indirekt szolár tárolók

Puffertárolók

Puffertároló kiegészítők



Viessmann Vitodens 200 W 105 kW

- Kondenzációs fali fűtő gázkazán
- Saválló nemesacél hőcserélő
- Teljesítmény: 30,0-105,0 kW

1 929 999 Ft

* az árak bruttó árak! (az ÁFA-t tartalmazzák)

KOSÁRBA TESZ

További hasonló termékek ebben a kategóriában:


Kazán, Gázkazán, Fűtő kazán, Fali kazán, Kondenzációs kazán, 45-... kW teljesítmény

leírás műszaki jellemzők

Viessmann Vitodens 200 W gázüzemű kondenzációs falkazán. A Viessmann termékei az ipari- és középületek igényeinek is tökéletesen megfelelnek. A Viessmann Vitodens 200 W, kaszkád rendszerként akár 420 kW-os összteljesítményükkel akár többemeletes épületek hőellátását is biztosítani lehet falikazán méretek mellett.


A Vitodens 200 W, Inox-Radial saválló nemesacél hőcserélője magas teljesítményt tesz lehetővé, kis helyszükséglet mellett. Alkalmazásával különösen gazdaságos üzem valósul meg, akár 98% (Hf) / 109%-os (Ha) éves átlagos hatásfokkal. A modulációs hengeres Matrix-égő minden gázfajtára alkalmazható. Alacsony károsanyag kibocsátása a "Kék Angyal" környezetvédelmi jelölés szigorú határértékei alatt marad.

A Vitotronic kaszkádszabályozás alkalmazásával akár 4 db Vitodens 200-W kazán üzemeltethető hőközpontként. A kazánok teljesítménye mindig a hőigényhez igazodik: a hőszolgáltatás egy kazán minimális- és a négy kazán összteljesítmény között változtatható.



Inox-Radial fűtőfelület:

A saválló Inox-Radial fűtőfelület gyakorlatilag egy spirálisan hengerformára hajtott cső. A csőben áramlik a fűtési víz, míg a henger belső terében ég az égő. Az égéstermék a hengerívек közötti résen távozik a tüztérből. Az Inox-Radial hőcserélő egyike a Viessmann legjelentősebb innovációinak.



Viessmann Matrix-égő:

A saját fejlesztésű Matrix-égő égési felülete nagy a hagyományos égőkhöz képest. A láng nagy felületen oszlik el, az égés alacsony hőmérsékleten megy végbe. A károsanyagokban szegény égés minden feltétele biztosított.

Termék részletes ismertetése:

- Kondenzációs falikazán
- Többkazános rendszerként akár 8 kazán léptetése (max. 840 kW teljesítmény egy rendszerben)
- Éves átlagos hatásfok: 98 % (Hf) / 109%-ig (Ha) Inox-Radial nemesacél fűtőfelület
- Öntisztuló, tartósan sima nemesacél felület
- Saválló az 1.4571 minőségű nemesacélnek köszönhetően

Hagyjon üzenetet!

